



Turm links

**Versatzkasten 2
Bühne links**

DMX 3	230V	241
DMX 4	230V	242
1b - 6b		243
Harting-Versatz parallel zur Fußrampe		244

Drehstromanschlüsse

1x	CEE 63A
1x	CEE 32A
1x	CEE 16A

**Versatzkasten 5
Bühne hinten li**

230V	245
230V	246
37 - 42	
Harting - Versatz	

Harting- Versatz "1b - 6b": parallel zum Fußrampenversatz "01 - 06" auf der Vorbühne !

Alle Steckdosen Festspannung "230V" an den Bühnenwänden an einem Kreis 16A.

Alle Steckdosen Festspannung "230V" in der Portalbrücke an einem Kreis 16A.

Versatzkreise 46, 47 und 48 im Hartingversatz "43 - 48" sind parallel zu den Schukoversätzen 46b, 47b und 48b im Saal !

**Versatzkasten 6
Bühne hinten re**

247	248
249	250
230V	230V
43 - 48	
Harting - Versatz	
46 - 48 parallel zu 46b - 48b im Saal !	

Portaloberlicht

23	W
24	Y
25	R
26	R
27	G
28	G
29	B
30	B

Harting-Verteiler
8x Han-16E
für 8 Portalrampen

Versätze Portalbrücke

201
202
230V
203
204
DMX 2
205
230V
206
207
208
209
210
230V
211
212

Horizontlicht (Zug)

31	W
32	Y
33	R
34	G
35	B
36	B
Harting-Verteiler 5x Han-16E für 5 Fluterrampen	
261	
262	
263	

Turm rechts

3- stellig: Schuko-Versätze frei patchbar
2- stellig: Versätze fest verdrahtet (Schuko bzw. Harting)

Freie Waldorfschule Elmshorn
Bühnen - Versatzsteckdosen
 Schuko (C 13A), "Harting" Han 16-E, CEE
 Maßstab: - / -
 gez.: cvp, 24.09.2006
 änd.: cvp, 07.10.2010, CEE
 Freie Waldorfschule Elmshorn
 Adenauerdamm 2
 25337 Elmshorn
 Tel. +49 (0)4121- 4775- 12
 Fax +49 (0)4121- 4775- 20
 www.waldorf-elmshorn.de